




18000822339 (2018) 国认监认字 (509) 号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4638



真伪查询

检 测 报 告

Test Report

报告编号:
Report No. WFM202011045

样品名称:
Name of products 球阀

委托单位:
Applicant entity 汉仲坤 (上海) 控制系统有限公司

生产单位:
Manufacturer 汉仲坤 (上海) 控制系统有限公司

检测类别:
Test type 委托检测

浙江省泵阀产品质量检验中心

Quality Inspection Center of Pump and Valve Products of Zhejiang Province

国家阀门质量监督检验中心 (浙江)

National Quality Supervision and Inspection Center of Valve Products (Zhejiang)

浙江省泵阀产品质量检验中心
国家阀门质量监督检验中心（浙江）

检 测 报 告

报告编号：WFM202011045

共 2 页 第 1 页

样品名称	球阀	型号规格	Q641H-40C DN100
委托单位	汉仲坤（上海）控制系统有限公司	地址	上海市青浦区崧海路98号5幢1层C区厂房
受检单位	/	地址	/
生产单位	汉仲坤（上海）控制系统有限公司	地址	上海市青浦区崧海路98号5幢1层C区厂房
检测类别	委托检测	商标	/
生产日期	/	样品状况	外观完好
阀体材料	WCB	炉号/锻打批号	12190
样品数量	1 台	样品编号	WFM202011045/001
送样单位	汉仲坤（上海）控制系统有限公司	到样日期	2020年11月11日
检测地点	检测中心	检测日期	2020年12月10日
检测依据	GB/T 12224-2015《钢制阀门 一般要求》、GB/T 13927-2008《工业阀门 压力试验》、GB/T 21385-2008《金属密封球阀》		
检测项目	壳体强度试验、密封试验、阀体壁厚、结构长度、带载开关试验、铸(锻)件外观质量、阀体材料的化学成分。		
检测结论	该样品所检项目检测结果均符合标准的要求。  签发日期：2020年12月31日		
备注	/		

批准：吴建东

审核：张纪龙

编制：李海强

浙江省泵阀产品质量检验中心
国家阀门质量监督检验中心(浙江)
阀门检测报告

报告编号:WFM202011045

共 2 页

第 2 页

检测项目		标准要求		检 测 结 果	判定
壳体强度试验 (介质:水)		试验压力6.0 MPa, 持续时间≥60 s, 应无可见渗漏及结构损伤。		试验压力6.0MPa, 持续时间60 s, 无可见渗漏及结构损伤。	合格
密封 试验	高压 密封试验 (介质:水)	试验压力4.4 MPa, 持续时间≥30 s, 最大允许泄漏10 滴/min。		试验压力 4.4 MPa, 持续时间30 s, 无可见渗漏。	合格
	低压 密封试验 (介质:空气)	试验压力 (0.4~0.7) MPa, 持续时间≥30 s, 最大允许泄漏24 气泡/min。		试验压力 0.60 MPa, 持续时间30 s, 无气泡漏出。	
阀体壁厚		≥7.4 mm		9.2 mm	合格
结构长度		结构长度 L=(305±2) mm		305.04 mm	合格
带压开启 -关闭 操作试验	3次 启闭操作 (介质: 水)	开启试验压力4.0 MPa, 关闭试 验压力4.0 MPa, 阀门应能正常 操作, 无卡阻等现象; 阀杆填料 能保持密封, 阀杆等零件没有明 显的磨损。		符合要求	合格
	高压 密封试验 (介质: 水)	试验压力4.4 MPa, 持续时间≥30 s, 最大允许泄漏10 滴/min。		试验压力4.4 MPa, 持续时间30 s, 无可见渗漏。	
	低压 密封试验 (介质: 空气)	试验压力0.4 MPa~0.7 MPa, 持续时间≥30 s, 最大允许泄漏24 气泡/min。		试验压力0.60 MPa, 持续时间30 s, 无气泡漏出。	
铸(锻)件外观质量		表面光洁, 无裂纹、缩孔、砂眼 等缺陷。		符合要求	合格
阀体 材料的化学成分		C	≤0.30%	0.21	合格
		Si	≤0.60%	0.42	
		Mn	≤1.00%	0.84	
		P	≤0.04%	0.02	
		S	≤0.045%	0.021	
		Ni	≤0.50%	0.01	
		Cr	≤0.50%	0.05	
		Mo	≤0.20%	0.004	
		Cu	≤0.30%	0.02	
		V	≤0.03%	0.01	
备注: 阀体材质WCB, 符合标准GB/T 12229-2005的要求。					

注 意 事 项

REMARKS

- 1、报告无编制、审核、批准人签字无效。
Report is invalid without signatures by concerning persons of issuing, auditing and approvement.
- 2、报告由计算机打印输出，涂改无效。
Report is output by the computer, and alteration is invalid.
- 3、报告(复印件)未加盖本单位红色检验检测专用章无效。
Report or copy is invalid without the red special test seal.
- 4、委托方若对报告有异议，应及时向本单位提出。
Any dissent of inspection report should be proposed by applicant timely.
- 5、一般情况下，委托检测的结果仅对本次受检验样品有效。
Generally, the report takes responsibility only for the tested samples tested.
- 6、中文与英文解释有差异的，以中文为准。
If discrepancy exists between the Chinese and English explanations of the report, the Chinese version shall prevail.
- 7、报告盖章处：封面、签发、骑缝。
Report Seal: Cover, Issuance, Across-page seal.

地址：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业园区五星大道质检大楼

Address: Quality Supervision Building, Wuxing Avenue, Dong'ou Industrial Park, Oubei Town, Yongjia County, Zhejiang Province

电 话 (Tel) : 0577-67927808

传 真 (Fax) : 0577-67927826

邮政编码 (Post) : 325105

电子信箱 (E-mail) : yjzjsb@126.com



微信公众号

